

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

Общие технические требования и методы испытаний

Foaming agents for fire extinguishing. General technical requirements and test methods

ОКС 13.220.10

ОКП 24 8000

Дата введения 2012-09-01

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены [Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"](#), а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - [ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"](#)

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным образовательным бюджетным учреждением высшего профессионального образования "Академия государственной противопожарной службы" МЧС России (Академия ГПС МЧС России) и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России" (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 "Пожарная безопасность"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ [Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 мая 2012 г. N 66-ст](#)

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 5, 2013 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пенообразователи для приготовления водных растворов, предназначенных для получения с помощью специальной аппаратуры воздушно-механической пены для тушения пожаров, и пенообразователи для приготовления водных растворов, предназначенных для тушения пожаров, в качестве смачивателей (далее - смачиватели).

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [ГОСТ 12.1.033](#), [ГОСТ 4.99](#), а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 время свободного горения: Время с момента воспламенения горючей жидкости до момента начала подачи пены.

3.2 время повторного воспламенения: Время воспламенения 100%-ной поверхности горючей жидкости, покрытой пеной в модельном очаге после тушения, от внесенного в модельный очаг горящего тигля.

3.3 горение: Экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся по крайней мере одним из трех факторов: пламенем, свечением, выделением дыма.

3.4 зажигание: Инициирование процесса горения.

3.5 пена: Дисперсная система, состоящая из ячеек - пузырьков воздуха (газа), разделенных пленками жидкости, содержащей пенообразователь.

3.6 пенообразователь (пенный концентрат) для тушения пожаров: Концентрированный водный раствор стабилизатора пены (поверхностно-активного вещества), образующий при смешении с водой рабочий раствор пенообразователя или смачивателя.

3.7 пенообразователи типа АFFF: Синтетические фторсодержащие пленкообразующие пенообразователи целевого назначения для тушения горючих жидкостей.

3.8 пенообразователи типа FFFP: Протеиновые фторсодержащие пленкообразующие пенообразователи целевого назначения для тушения горючих жидкостей.

3.9 пенообразователи типа FP: Протеиновые фторсодержащие пенообразователи целевого назначения для тушения горючих жидкостей.

3.10 пенообразователи типа АFFF/AR: Синтетические фторсодержащие пленкообразующие спиртоустойчивые пенообразователи целевого назначения для тушения водорастворимых и водонерастворимых горючих жидкостей.

3.11 пенообразователи типа АFFF/AR-LV: Синтетические фторсодержащие пленкообразующие спиртоустойчивые пенообразователи целевого назначения низкой вязкости для тушения водорастворимых и водонерастворимых горючих жидкостей.

3.12 пенообразователи типа FFFF/AR: Протеиновые фторсодержащие пленкообразующие спиртоустойчивые пенообразователи целевого назначения для тушения водорастворимых и водонерастворимых горючих жидкостей.

3.13 пенообразователи типа FP/AR: Протеиновые фторсодержащие спиртоустойчивые пенообразователи целевого назначения для тушения водорастворимых и водонерастворимых горючих жидкостей.

3.14 пенообразователи типа S/AR: Синтетические спиртоустойчивые пенообразователи целевого назначения без содержания фторированного поверхностно-активного вещества для тушения водорастворимых и водонерастворимых горючих жидкостей.

3.15 пенообразователи типа S: Синтетические пенообразователи, не содержащие фторированные поверхностно-активные вещества для тушения пожаров.

3.16 пенообразователи типа WA: Синтетические пенообразователи, не содержащие фторированные поверхностно-активные вещества, используемые для тушения пожаров в качестве смачивателя.

3.17 пенообразователи общего назначения: Пенообразователи, используемые для получения пены различной кратности и растворов смачивателей при тушении горючих жидкостей, твердых горючих материалов, волокнистых и тлеющих веществ, для защиты строительных конструкций, технологических аппаратов и хранящихся материалов от воздействия тепловых потоков. По химическому составу пенообразователи общего назначения классифицируются как синтетические углеводородные типа S.

3.18 пенообразователи целевого назначения: Пенообразователи, используемые в основном при тушении нефти, нефтепродуктов, водонерастворимых и водорастворимых горючих жидкостей. По химическому составу пенообразователи целевого назначения подразделяют на: синтетические углеводородные типов S, S/AR; синтетические фторсодержащие типов AFFF, AFFF/AR, AFFF/AR-LV; фтор-протеиновые типов FP, FFFF, FP/AR и FFFF/AR.

3.19 рабочий раствор пенообразователя (смачивателя): Водный раствор пенообразователя с регламентированной рабочей объемной концентрацией пенообразователя (смачивателя). Рабочая концентрация пенообразователя составляет от 0,5% до 6%, смачивателя - от 0,1% до 3%.

4 Технические требования

4.1 Пенообразователи (смачиватели) должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, нормативного или технического документа на конкретный пенообразователь (смачиватель), утвержденного в установленном порядке.

4.2 Характеристики

4.2.1 Показатели качества пенообразователей и смачивателей, используемых для пожаротушения, с учетом назначения, жесткости воды и кратности получаемой пены должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 1-4.

Таблица 1 - Показатели качества смачивателей и пенообразователей типов WA и S при использовании дистиллированной и питьевой воды

Наименование показателя	Значение для		Метод испытания
	смачивателей типа WA	пенообразователей типа S	
1 Внешний вид	Однородная жидкость без осадка и расслоения		По 5.2
2 Плотность при 20 °C, кг/см ³	Должна быть указана в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь или смачиватель		По ГОСТ 18995.1
3 Кинематическая вязкость при 20 °C, мм ² ·с ⁻¹ , не более	100	100	По ГОСТ 33
4 Динамическая вязкость, Па·с, не более	Должна быть указана в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь или смачиватель		По ГОСТ 1929
5 Водородный показатель pH пенообразователя (смачивателя)	6,5-8,5		По ГОСТ 22567.5
6 Температура застывания, °C, не выше	Минус 3	Минус 3	По ГОСТ 18995.5

7 Кратность пены из рабочего раствора:				По 5.3
- низкая, не более	5	20		
- средняя, не менее	Не нормируется	60		
- высокая, не менее	То же	200		
8 Показатель устойчивости пены низкой, средней и высокой кратности	Не нормируется	Должен быть указан в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь		По 5.3
9 Время тушения н-гептана при установленной интенсивности подачи рабочего раствора, с, не более:				
- пеной средней кратности при интенсивности (0,032±0,002) $\text{дм}^3 /(\text{м}^2 \cdot \text{с})$ (стендовая методика)	Не нормируется	250		По 5.5
- пеной средней кратности при интенсивности (0,032±0,002), $\text{дм}^3 /(\text{м}^2 \cdot \text{с})$	То же	300		По 5.6

10 Поверхностное натяжение рабочего раствора, мН/м, не более	32	32	По 5.8
11 Показатель смачивающей способности, с, не более	45	45	По 5.9

Таблица 2 - Показатели качества смачивателей и пенообразователей типов WA и S при использовании жесткой и морской воды

Наименование показателя	Значение для		Метод испытания
	смачивателей типа WA	пенообразователей типа S	
1 Внешний вид	Однородная жидкость без осадка и расслоения		По 5.2
2 Плотность при 20 °C, кг/см ³	Должна быть указана в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь или смачиватель		По ГОСТ 18995.1
3 Кинематическая вязкость при 20 °C, мм ² ·с ⁻¹ , не более	100	100	По ГОСТ 33
4 Динамическая вязкость, Па·с, не более	Должна быть указана в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь или смачиватель		По ГОСТ 1929

5	Водородный показатель пенообразователя (смачивателя) pH		6,5-8,5		По ГОСТ 22567.5
6	Температура застывания, °C, не выше	Минус 3	Минус 3		По ГОСТ 18995.5
7	Кратность пены из рабочего раствора:				По 5.3
	- низкая, не более	5	20		
	- средняя, не менее	Не нормируется	60		
	- высокая, не менее	То же	200		
8	Показатель устойчивости пены низкой, средней и высокой кратности	Не нормируется	Должна быть указана в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь		По 5.3
9	Время тушения н-гептана при установленной интенсивности подачи рабочего раствора, с, не более:				
	- пеной средней кратности при интенсивности (0,032±0,002) дм ³ / (м ² ·с) (стендовая методика)	Не нормируется	250		По 5.5

- пеной средней кратности при интенсивности (0,032±0,002) $\text{дм}^3 /(\text{м}^2 \cdot \text{с})$	То же	300	По 5.6
10 Поверхностное натяжение рабочего раствора, мН/м, не более	Должно быть указано в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь или смачиватель		По 5.8
11 Показатель смачивающей способности, с, не более	Должен быть указан в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь или смачиватель		По 5.10

Таблица 3 - Показатели качества пенообразователей типов S/AR; AFFF/AR, FP/AR, FFFP/AR, AFFF, AFFF/AR-LV, FP, FFFP при использовании дистиллированной и питьевой воды

Наименование показателя	Значение для пенообразователей			Метод испытания
	типа S/AR	типов AFFF/AR, FP/AR, FFFP/AR	типов AFFF, AFFF/AR-LV, FP, FFFP	
1 Внешний вид	Однородная жидкость без осадка и расслоения			По 5.2
2 Плотность при 20 °C, кг/см³	Должна быть указана в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь			По ГОСТ 18995.1

3 Кинематическая вязкость при 20 °C, мм ² ·с ⁻¹ , не более	Должна быть указана в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь		100	По ГОСТ 33
4 Динамическая вязкость, Па·с, не более	2,5	2,5	Должна быть указана в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь	По ГОСТ 1929
5 Водородный показатель pH пенообразователя		6,5-8,5		По ГОСТ 22567.5
6 Температура застывания, °C, не выше	Минус 3	Минус 15	Минус 15	По ГОСТ 18995.5
7 Кратность пены из рабочего раствора:				По 5.3
- низкая, не более	20	20	20	
- средняя, не менее	60*	40*	40*	
- высокая, не менее	200*	200*	200*	
8 Показатель устойчивости пены низкой, средней и высокой кратности	Должен быть указан в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь			По 5.3

9 Время тушения н-гептана при установленной интенсивности подачи рабочего раствора, с, не более:					
	- пеной низкой кратности при интенсивности $(0,059 \pm 0,002) \text{ дм}^3 /(\text{м}^2 \cdot \text{с})$	120	90	90	По 5.4
	- пеной средней кратности при интенсивности $(0,032 \pm 0,002) \text{ дм}^3 /(\text{м}^2 \cdot \text{с})$	120*	100*	100*	По 5.6
- пеной высокой кратности при интенсивности $(0,059 \pm 0,002) \text{ дм}^3 /(\text{м}^2 \cdot \text{с})$		120*	90*	90*	По 5.7
10 Время повторного воспламенения модельного очага после тушения пеной, с, не менее:					
- низкой кратности	300	700	450		По 5.4

- средней кратности	Должно быть указано в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь	400*	400*	По 5.6
11 Поверхностное натяжение рабочего раствора, мН/м, не более	32	Должно быть указано в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь		По 5.8
12 Межфазное натяжение рабочего раствора на границе с гептаном, мН/м, не менее	Не нормируется	Должно быть указано в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь		По 5.8

* Для пенообразователей, образующих пену указанной кратности.

Таблица 4 - Показатели качества пенообразователей типов S/AR, AFFF/AR, FP/AR, FFFF/AR, AFFF, AFFF/AR-LV, FP, FFFF при использовании жесткой и морской воды

Наименование показателя	Значение для пенообразователей			Метод испытания
	типа S/AR	типов AFFF/AR, FP/AR, FFFF/AR	типов AFFF, AFFF/AR-LV, FP, FFFF	
1 Внешний вид	Однородная жидкость без осадка и расслоения			По 5.2
2 Плотность при 20 °C, кг/см ³	Должна быть указана в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь			По ГОСТ 18995.1

3 Кинематическая вязкость при 20 °C, мм ² ·с ⁻¹ , не более	Должна быть указана в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь		100	По ГОСТ 33
4 Динамическая вязкость, Па·с, не более	2,5	2,5	Должна быть указана в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь	По ГОСТ 1929
5 Водородный показатель pH пенообразователя		6,5-8,5		По ГОСТ 22567.5
6 Температура застывания, °C, не выше	Минус 3	Минус 15	Минус 15	По ГОСТ 18995.5
7 Кратность пены из рабочего раствора:				По 5.3
- низкая, не более	20	20	20	
- средняя, не менее	60*	40*	40*	
- высокая, не менее	200*	200*	200*	
8 Показатель устойчивости пены низкой, средней и высокой кратности	Должен быть указан в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь			По 5.3

9 Время тушения н-гептана при установленной интенсивности подачи рабочего раствора, с, не более:	<p>- пеной низкой кратности при интенсивности $(0,059 \pm 0,002) \text{ дм}^3 /(\text{м}^2 \cdot \text{с})$</p> <p>- пеной средней кратности при интенсивности $(0,032 \pm 0,002) \text{ дм}^3 /(\text{м}^2 \cdot \text{с})$</p> <p>- пеной высокой кратности при интенсивности $(0,059 \pm 0,002) \text{ дм}^3 /(\text{м}^2 \cdot \text{с})$</p>	<p>Должно быть указано в нормативном или техническом документе конкретный пенообразователь на</p>	120	120	По 5.4
			120*	120*	По 5.6
			120*	120*	По 5.7
10 Время повторного воспламенения модельного очага после тушения пеной, с, не менее:	- низкой кратности	Должно быть указано в нормативном или техническом документе конкретный пенообразователь на	450	330	По 5.4

- средней кратности	То же	330*	330*	По 5.6
11 Поверхностное натяжение рабочего раствора, мН/м, не более	Должно быть указано в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь			По 5.8
12 Межфазное натяжение рабочего раствора на границе с гептаном, мН/м, не менее	Не нормируется	Должно быть указано в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь		По 5.8
* Для пенообразователей, образующих пену указанной кратности.				

5 Методы испытаний

5.1 Общие требования

5.1.1 При проведении испытаний, в зависимости от рекомендаций производителя по использованию пенообразователя (смачивателя), для приготовления рабочих растворов применяют:

- воду дистиллированную по [ГОСТ 6709](#);
- воду питьевую с удельной электропроводностью $(0,10 \pm 0,05)$ См/м;
- воду жесткую (модель жесткой воды - согласно приложению А);
- воду морскую (модель морской воды - согласно приложению Б).

5.1.2 Периодический контроль пенообразователей и смачивателей следует проводить по показателям 1, 5, 7, 8, 10, 11 таблиц 1-4.

5.2 Определение внешнего вида

Внешний вид пенообразователя определяют визуально в цилиндрах по [ГОСТ 1770](#) из бесцветного стекла вместимостью 250 см³ в проходящем рассеянном свете при температуре (20±2) °С.

В два одинаковых цилиндра наливают по 200 см³ пенообразователя и выдерживают их в течение (12±2) ч при температуре (3±2) °С, а затем при температуре (60±2) °С в течение (12±2) ч. При этом не должны наблюдаться расслоения и выпадение осадка, видимого невооруженным глазом. Для фтор-протеиновых пенообразователей допускается осадок не более 0,25% объема.

5.3 Определение кратности и показателя устойчивости пены низкой, средней и высокой кратности

5.3.1 Определение кратности и показателя устойчивости пены низкой и средней кратности


Сущность метода заключается в измерении массы до и после заполнения пеной емкости для сбора пены с последующим вычислением кратности пены и определением показателя ее устойчивости.

5.3.1.1 Применяемое оборудование, средства измерений и растворы

Для определения кратности и показателя устойчивости пены низкой и средней кратности используют установку (см. рисунок 1), в комплект которой входят:

- генератор пены средней кратности ГПС-100 (см. рисунок 2) с распылителем диаметром 8,1 мм, позволяющим обеспечить объемный расход раствора ($1,0 \pm 0,1$) дм³/с при давлении на стволе ($0,60 \pm 0,01$) МПа или пожарный ствол для пены низкой кратности с распылителем (см. рисунок 3), позволяющий обеспечить объемный расход раствора ($0,166 \pm 0,001$) дм³/с при давлении на стволе ($0,58 \pm 0,02$) МПа;
- насос водяной, обеспечивающий объемный расход раствора 0,16-1,10 дм³/с при давлении на стволе ($0,58 \pm 0,03$) МПа;
- емкость металлическая цилиндрическая для сбора пены, вместимостью (200 ± 1) дм³, массой не более 12 кг, с отверстием диаметром (40 ± 5) мм по центру дна емкости для истечения рабочего раствора. Соотношение высоты емкости h к ее диаметру d равно 1,5;
- весы с пределом измерения не более 50 кг и погрешностью измерений не более 0,05 кг;
- манометр по [ГОСТ 2405](#) с верхним пределом измерения 1,00 МПа и ценой деления 0,040 МПа, установленный на выходе насоса;
- термометр по [ГОСТ 28498](#) с диапазоном измерений 0 °C - 100 °C и ценой деления 1 °C;
- цилиндр мерный вместимостью 2000 см³ с ценой деления 20 см³ по [ГОСТ 1770](#);
- секундомер с пределом измерений 60 мин и ценой деления 0,2 с;
- емкость мерная для приготовления рабочего раствора пенообразователя, вместимостью 100-110 дм³;
- вода в зависимости от рекомендаций производителя.


Рисунок 1 - Схема установки для определения кратности и показателя устойчивости пены



1 - генератор пены или ствол низкой кратности; 2 - напорный рукав; 3, 4 - патрубок с манометром; 5 - водяной насос; 6 - всасывающий рукав; 7 - емкость с рабочим раствором пенообразователя; 8 - емкость для сбора пены; 9 - весы

Рисунок 1 - Схема установки для определения кратности и показателя устойчивости пены


Рисунок 2 - Генератор пены средней кратности ГПС-100



1 - корпус; 2 - пакет сеток; 3 - распылитель

Рисунок 2 - Генератор пены средней кратности ГПС-100

Рисунок 3 - Пожарный ствол пены низкой кратности



1 - труба; 2 - успокоитель; 3 - муфта; 4, 7 - штуцер; 5 - распылитель; 6 - смеситель; 8 - переходник; 9 - напорная головка

Рисунок 3 - Пожарный ствол пены низкой кратности

5.3.1.2 Подготовка к испытанию

Готовят 100 дм³ рабочего раствора испытуемого пенообразователя. Проверяют работоспособность насосной установки. Измеряют массу пустой емкости для сбора пены.

Перед каждым определением измеряют температуру рабочего раствора пенообразователя, которая должна составлять (20±2) °С.

5.3.1.3 Проведение испытания

Условия проведения испытания: температура воздуха 15 °С - 25 °С, атмосферное давление 84-106,7 кПа, относительная влажность воздуха 40% - 80%.

Для определения кратности пены средней кратности приготовленный рабочий раствор подают под давлением (0,60±0,01) МПа в напорный рукав, на выходе которого установлен генератор ГПС-100. Отверстие на дне емкости закрывают. После получения устойчивой струи пены наполняют пеной емкость для сбора пены и взвешивают ее. При этом заполнение всего объема емкости должно быть равномерным, без образования пустот. Определяют массу пены как разность масс заполненной и пустой емкостей. Отверстие на дне емкости открывают для истечения раствора.

Для получения пены низкой кратности рабочий раствор подают на ствол низкой кратности под давлением (0,60±0,01) МПа. Время заполнения емкости - (25±5) с. Линейкой с пределом измерения 100 см определяют высоту пены H с погрешностью до 1 см и вычисляют объем пены низкой кратности V , дм³, по формуле

$$V = H \frac{\pi d^2}{4}, \quad (1)$$

где H - высота пены, см;

d - диаметр емкости для сбора пены, см.

5.3.1.4 Обработка результатов

Кратность пены K вычисляют по формуле

$$K = \frac{V_{\pi}}{V_p}, \quad (2)$$

где V_{π} - объем пены, дм³;

V_p - объем раствора пенообразователя, дм³.

Показатель устойчивости пены низкой и средней кратности определяют как время выделения из пены 50% массы раствора.

За результат испытания принимают среднеарифметическое трех параллельных определений. Допустимое расхождение между результатами наиболее отличающихся определений с доверительной вероятностью 0,95 должно быть не более 10% среднего значения.


5.3.2 Определение кратности и показателя устойчивости пены высокой кратности

5.3.2.1 Применяемое оборудование, средства измерений и растворы

Для определения кратности и показателя устойчивости пены высокой кратности используют установку (см. рисунок 1), в комплект которой входят:

- генератор пены высокой кратности (см. рисунок 4), позволяющий обеспечить объемный расход раствора пенообразователя $(0,102 \pm 0,002)$ дм³/с при давлении на стволе $(0,50 \pm 0,01)$ МПа;
- емкость (см. рисунок 5) цилиндрической формы с коническим дном для сбора пены вместимостью (500 ± 2) дм³ и массой не более 20 кг. Диаметр емкости - (800 ± 5) мм, высота вертикальной стенки - (1000 ± 5) мм. В коническом дне емкости находится центральное отверстие диаметром 3 мм. На расстоянии 20 мм от центра центрального отверстия находятся восемь расположенных по окружности отверстий диаметром 3 мм для вытекания жидкости;
- насос водяной, обеспечивающий объемный расход раствора 0,10-0,15 дм³/с при давлении на стволе $(0,50 \pm 0,05)$ МПа;
- весы с пределом взвешивания не менее 30 кг и погрешностью измерений не более 0,05 кг;
- манометр по [ГОСТ 2405](#) с верхним пределом измерения 1,0 МПа и ценой деления 0,04 МПа, установленный на выходе насоса на патрубке;
- термометр по [ГОСТ 28498](#) с диапазоном измерений 0 °C - 100 °C и ценой деления 1 °C;
- емкость мерная для приготовления рабочего раствора пенообразователя, вместимостью 100-110 дм³;
- цилиндр мерный вместимостью 2000 см³ с ценой деления 20 см³ по [ГОСТ 1770](#);
- секундомер с пределом измерений 60 мин и ценой деления 0,2 с;
- вода в зависимости от рекомендаций производителя.


Рисунок 4 - Генератор пены высокой кратности



1 - вентилятор с электроприводом; 2 - кран с манометром; 3 - распылитель; 4 - сетка

Рисунок 4 - Генератор пены высокой кратности

Рисунок 5 - Емкость для сбора пены



а - общий вид емкости

б - схема расположения отверстий

Рисунок 5 - Емкость для сбора пены

5.3.2.2 Подготовка к испытанию

Готовят 100 дм³ рабочего раствора испытуемого пенообразователя. Проверяют работоспособность насосной установки. Определяют массу пустой емкости для сбора пены.

Перед каждым определением осуществляют контроль температуры рабочего раствора пенообразователя, которая должна составлять (20±2) °С.

5.3.2.3 Проведение испытания

Условия проведения испытания: температура воздуха 15 °C - 25 °C, атмосферное давление 84-106,7 кПа, относительная влажность воздуха 40% - 80%.

Для определения кратности пены высокой кратности приготовленный рабочий раствор подают под давлением (0,50±0,01) МПа в напорный рукав, на выходе которого установлен генератор пены высокой кратности. Отверстия на дне емкости закрывают. После получения устойчивой пенной струи наполняют емкость для сбора пены и взвешивают ее. При этом должно быть равномерное заполнение всего объема емкости без образования пустот. По разности масс заполненной и пустой емкостей находят массу пены. Отверстия на дне емкости открывают для истечения раствора. Кратность пены вычисляется по формуле (2).

Показатель устойчивости пены определяют как время выделения из пены 50% массы раствора.

5.3.2.4 Обработка результатов

За результат испытания принимают среднеарифметическое трех параллельных определений. Допустимое расхождение между результатами наиболее отличающихся определений с доверительной вероятностью 0,95 должно быть не более 10% среднего значения.

5.4 Определение времени тушения н-гептана пеной низкой кратности и времени повторного воспламенения

Сущность метода заключается в определении времени тушения н-гептана в противнике пеной низкой кратности при установленной интенсивности подачи рабочего раствора пенообразователя и определении времени повторного воспламенения поверхности горючего от внесенного в потушенный пеной модельный очаг горящего тигля.

5.4.1 Применяемое оборудование, средства измерений, реактивы и растворы:

- противень круглый, изготовленный из стали низкой прочности, с внутренним диаметром (1900 ± 15) мм, высотой (200 ± 10) мм, толщиной стенок $(2,50 \pm 0,05)$ мм, площадью дна $(2,82 \pm 0,05) \text{ м}^2$;
- насос водяной, обеспечивающий объемный расход раствора $(0,166 \pm 0,001) \text{ дм}^3/\text{с}$ при давлении на стволе $(0,58 \pm 0,02)$ МПа;
- ствол пожарный пены низкой кратности с распылителем (см. рисунок 3), позволяющий обеспечить объемный расход раствора $(0,166 \pm 0,001) \text{ дм}^3/\text{с}$ при давлении на стволе $(0,58 \pm 0,02)$ МПа;
- тигель для повторного воспламенения, изготовленный из стали низкой прочности, с внутренним диаметром (295 ± 5) мм, высотой (130 ± 10) мм, толщиной стенок $(2,50 \pm 0,05)$ мм. Тигель имеет ручки, с помощью которых на шесте он подается в противень;
- емкость мерная для приготовления рабочего раствора пенообразователя, вместимостью $100\text{-}110 \text{ дм}^3$;
- секундомер с пределом измерений 60 мин и ценой деления 0,2 с;
- термометр по [ГОСТ 28498](#) с диапазоном измерений $0 \text{ }^\circ\text{C} - 100 \text{ }^\circ\text{C}$ и ценой деления $1 \text{ }^\circ\text{C}$;
- жидкость горючая - н-гептан по [ГОСТ 25828](#);
- вода в зависимости от рекомендаций производителя.

5.4.2 Подготовка к испытанию

Условия проведения испытания:

Испытание проводят на открытом воздухе. Температура воздуха $10 \text{ }^\circ\text{C} - 22 \text{ }^\circ\text{C}$. Скорость ветра вблизи противня не более 1,5 м/с. Перед каждым определением осуществляют контроль температуры н-гептана и рабочего раствора пенообразователя, которая должна составлять $(17,5 \pm 2,5) \text{ }^\circ\text{C}$.

Готовят 100 дм^3 рабочего раствора испытуемого пенообразователя. Устанавливают противень на ровной поверхности земли. Тигель для повторного воспламенения устанавливают на расстоянии от 2,5 до 3,0 м от противня. Проверяют работоспособность насосной установки. Располагают ствол на таком расстоянии и с таким наклоном, чтобы пена попадала в центр очага под углом 45° .

5.4.3 Определение времени тушения н-гептана пеной низкой кратности

Заливают в противень (150 ± 5) дм³ н-гептана без водяной подушки. В тигель для повторного воспламенения заливают 7 дм³ н-гептана. Зажигают горючее в противне и тигле. Время свободного горения в противне (120 ± 5) с. Подают пену в центр противня в течение (120 ± 2) с, даже если тушение наступило раньше этого времени.

Фиксируют время с момента начала подачи пены до момента прекращения горения.

Проводят три параллельных определения. При успешном тушении в первых двух определениях третье не проводят.

5.4.4 Определение времени повторного воспламенения

Через (60 ± 2) с после прекращения подачи пены в центре противня с потушенным горючим устанавливают горящий тигель для повторного воспламенения. Тигель опускают на дно противня. При опускании тигля необходимо следить, чтобы пена из противня не потушила горючее в тигле.

Фиксируют время с момента установки тигля в противень до момента, когда вся площадь противня будет охвачена пламенем.

Проводят три параллельных определения. При успешном тушении в первых двух определениях третье не проводят.

5.4.5 Обработка результатов

За результат испытания принимают среднеарифметическое результатов двух успешных параллельных определений времени тушения и времени повторного воспламенения. Допустимое расхождение между результатами испытаний с доверительной вероятностью 0,95 должно быть не более 20% среднего значения. В случае получения отрицательного результата в двух определениях из трех при определении времени тушения или времени повторного воспламенения окончательный результат считают отрицательным.

5.5 Определение времени тушения н-гептана пеной средней кратности (стендовая методика)


Сущность метода заключается в определении времени тушения н-гептана пеной средней кратности при установленной интенсивности подачи рабочего раствора пенообразователя в лабораторных условиях.

5.5.1 Применяемое оборудование, средства измерений и растворы


Для определения времени тушения пеной средней кратности используют установку (см. рисунок 6), в комплект которой входят:

- генератор пены, обеспечивающий получение пены средней кратности 80 ± 20 при рабочих объемных расходах раствора ($2,0\pm0,2$) л/с и воздуха (160 ± 40) cm^3/s . Для изготовления пакета сеток генератора применяют сетку из нержавеющей стали со стороной ячейки в свету 0,9 мм и диаметром проволоки 0,2 мм;
- емкость с рабочим раствором пенообразователя, изготовленная из металла или полимерного материала, вместимостью не менее 5 dm^3 с горловиной и завинчивающейся крышкой;
- ротаметр газовый по [ГОСТ 13045](#), обеспечивающий контроль объемного расхода воздуха (160 ± 40) cm^3/s ;
- ротаметр жидкостный по [ГОСТ 13045](#), обеспечивающий контроль объемного расхода рабочего раствора ($2,0\pm0,2$) cm^3/s ;
- манометр по [ГОСТ 2405](#) с верхним пределом измерения 0,6 МПа и ценой деления 0,04 МПа;
- клапаны регулировочные и запорные;
 - противни цилиндрические, изготовленные из стали низкой прочности, с внутренним диаметром (282 ± 22) мм, высотой (100 ± 2) мм, толщиной стенки 1,0-1,1 мм;
- весы с пределом взвешивания не менее 1 кг и погрешностью не более 0,01 г;
- емкость мерная вместимостью не менее 5 dm^3 и ценой деления 0,02 dm^3 ;
- секундомер с пределом измерений 60 мин и ценой деления 0,2 с;
- источник сжатого воздуха с рабочим давлением 0,3-0,4 МПа;
- термометр по [ГОСТ 28498](#) с диапазоном измерений $0\text{ }^\circ\text{C} - 100\text{ }^\circ\text{C}$ и ценой деления $0,2\text{ }^\circ\text{C}$.

Рисунок 6 - Схема установки для тушения пеной средней кратности (стендовая методика)



а - общий вид



б - схема генератора пены

1 - генератор пены; 2, 9 - ротаметр; 3 - бачок; 4, 5, 7, 8 - кран; 6 - манометр; 10 - противень; 11 - ограждение; 12 - выдвижной держатель

Рисунок 6 - Схема установки для тушения пеной средней кратности (стендовая методика)

Ограждение для горелки и генератора пены оборудуют окном для наблюдения за ходом тушения, входной дверью для замены противня и контроля генератора пены, выдвижным держателем для генератора пены.

5.5.2 Подготовка к испытанию

Условия проведения испытания: температура воздуха от 15 °С до 25 °С, давление от 84 до 106,7 кПа, относительная влажность воздуха от 40% до 80%.

Готовят 4 дм³ рабочего раствора испытуемого пенообразователя температурой (20±2) °С. Раствор заливают в бачок. Подают воздух и раствор в генератор пены. Через 5-10 с после начала подачи пены отбирают пробу в мерную емкость. Фиксируют время набора пены. Отбор пробы следует проводить таким образом, чтобы мерная емкость была заполнена равномерно по всему объему. Определяют массу пены взвешиванием мерной емкости до и после набора пены.

Расход раствора вычисляют делением массы пены на время заполнения сосуда, объемный расход воздуха - делением объема пены на время заполнения сосуда. Если расходы соответствуют установленным, то приступают к проведению испытания.

5.5.3 Проведение испытания

После проверки работы генератора пены в горелку заливают н-гептан слоем высотой (20±1) мм. Гептан зажигают и выдерживают время свободного горения (180±5) с. Во время свободного горения генератор пены должен находиться вне зоны пламени. Затем подают пену и вводят генератор пены в зону горения таким образом, чтобы пена подавалась в центр противня, поддерживая установленные расходы раствора и воздуха. Одновременно с вводом генератора пены включают секундомер.

Измеряют время с момента начала подачи пены в противень до момента прекращения горения.

Проводят три определения. При успешном тушении в первых двух определениях третье не проводят.

Повторное использование н-гептана недопустимо.

5.5.4 Обработка результатов

За результат испытания принимают среднеарифметическое результатов двух успешных параллельных определений.

Допустимое расхождение между результатами повторных определений с доверительной вероятностью 0,95 должно быть не более 15% среднего значения.

5.6 Определение времени тушения н-гептана пеной средней кратности и времени повторного воспламенения


Сущность метода заключается в определении времени тушения н-гептана в противне пеной средней кратности при установленной интенсивности подачи рабочего раствора и определении времени повторного воспламенения поверхности горючего от поднесенного к потушенному пеной модельному очагу горящего тигля.

5.6.1 Применяемое оборудование, средства измерений, реагенты и растворы

Для определения времени тушения пеной средней кратности и времени повторного воспламенения используют установку (см. рисунок 7), в комплект которой входят:

- ствол пожарный пены средней кратности с распылителем (см. рисунок 8), обеспечивающим объемный расход раствора ($0,055\pm0,003$) $\text{дм}^3/\text{с}$ при давлении на стволе 0,4-0,6 МПа;
- приспособление для установки пожарного ствола пены средней кратности на край противня;
- противень круглый, изготовленный из стали низкой прочности, с внутренним диаметром (1480 ± 5) мм, высотой (150 ± 10) мм, толщиной стенки ($2,50\pm0,05$) мм, площадью дна ($1,72\pm0,01$) м^2 ;
- насос водяной, обеспечивающий объемный расход рабочего раствора пенообразователя ($0,055\pm0,003$) $\text{дм}^3/\text{с}$ при давлении на стволе от 0,4 до 0,6 МПа;
- рукав напорный;
- емкость мерная вместимостью 100-110 дм^3 для приготовления рабочего раствора пенообразователя;
- манометр по [ГОСТ 2405](#) с верхним пределом измерений 1,0 МПа и ценой деления 0,02 МПа, установленный на стволе;
- секундомер с пределом измерений 60 мин и ценой деления 0,2 с;
- тигель для повторного воспламенения, изготовленный из стали низкой прочности, с внутренним диаметром (150 ± 5) мм, высотой (150 ± 5) мм, с толщиной стенки ($2,50\pm0,05$) мм. Тигель имеет скобу, с помощью которой его крепят к внешней стенке противня;
- термометр по [ГОСТ 28498](#) с диапазоном измерений $0\text{ }^\circ\text{C} - 100\text{ }^\circ\text{C}$ и ценой деления $1\text{ }^\circ\text{C}$;
- жидкость горючая - н-гептан по [ГОСТ 25828](#);
- вода в зависимости от рекомендаций производителя.


Рисунок 7 - Схема установки для тушения пеной средней кратности



1 - емкость с рабочим раствором пенообразователя; 2 - насос; 3 - трубопровод; 4 - рукав; 5 - манометр; 6 - пожарный ствол; 7 - противень; 8 - тигель

Рисунок 7 - Схема установки для тушения пеной средней кратности

Рисунок 8 - Пожарный ствол пены средней кратности



1 - сетка; 2 - корпус; 3 - распылитель; 4 - манометр; 5 - кран; 6 - соединительная головка

Рисунок 8 - Пожарный ствол пены средней кратности

5.6.2 Подготовка к испытанию

Условия проведения испытания

Испытание проводят на открытом воздухе. Температура воздуха - от 10 °C до 22 °C, скорость ветра вблизи противня - не более 2 м/с. Перед каждым определением осуществляют контроль температуры н-гептана и рабочего раствора пенообразователя, которая должна составлять $(17,5 \pm 2,5)$ °C.

Готовят 100 дм³ рабочего раствора испытуемого пенообразователя. Устанавливают противень на ровной поверхности земли. Заливают в противень (30 ± 1) дм³ воды и (55 ± 1) дм³ н-гептана. Ствол пены средней кратности устанавливают горизонтально непосредственно на краю противня с подветренной стороны. Тигель для повторного воспламенения устанавливают на расстоянии 2,5-3 м от противня и заливают в него $(1,0 \pm 0,1)$ дм³ горючего. Проверяют работоспособность установки.

5.6.3 Определение времени тушения н-гептана пеной средней кратности

В противне и тигле зажигают горючее. Время свободного горения составляет (60 ± 5) с. На время свободного горения ствол выносят из зоны пламени. Включают насос и устанавливают ствол на краю противня. При испытаниях пенообразователей типов S/AR, AFFF/AR, FP/AR, FFFP/AR, AFFF, AFFF/AR-LV, FP, FFFP пену подают в течение (120 ± 5) с, даже если тушение наступило раньше этого времени. При испытаниях пенообразователей типа S подачу пены продолжают в течение (300 ± 5) с, даже если тушение наступило раньше этого времени.

Фиксируют время с момента начала подачи пены до момента прекращения горения.

Проводят три параллельных определения. При успешном тушении в первых двух определениях третью не проводят.

5.6.4 Определение времени повторного воспламенения

После прекращения подачи пены средней кратности с внешней стороны противня с потушенным горючим крепят горящий тигель для повторного воспламенения.

Фиксируют время с момента установки тигля до момента, когда вся площадь противня будет охвачена пламенем.

Проводят три параллельных определения. При успешном тушении в первых двух определениях третью не проводят.

5.6.5 Обработка результатов

За результат испытания времени тушения и времени повторного воспламенения принимают среднеарифметическое результатов двух успешных параллельных определений. Допустимое расхождение между результатами определений с доверительной вероятностью 0,95 должно быть не более 20% среднего значения. В случае получения отрицательного результата в двух определениях из трех при определении времени тушения или времени повторного воспламенения результат испытания считают отрицательным.

5.7 Определение времени тушения н-гептана пеной высокой кратности

Сущность метода заключается в определении времени тушения н-гептана в противне пеной высокой кратности при установленной интенсивности подачи рабочего раствора.

5.7.1 Применяемое оборудование, средства измерений, реагенты и растворы:

- генератор пены высокой кратности (см. рисунок 4), позволяющий обеспечить объемный расход раствора пенообразователя $(0,102\pm0,002)$ дм³/с при давлении на стволе $(0,50\pm0,01)$ МПа;
- насос водяной, обеспечивающий объемный расход $0,10\text{--}0,15$ дм³/с при давлении на стволе $(0,50\pm0,01)$ МПа;
- противень круглый, изготовленный из стали низкой прочности, с внутренним диаметром (1480 ± 15) мм, высотой (150 ± 10) мм, толщиной стенки $(2,50\pm0,05)$ мм, площадью дна $(1,72\pm0,01)$ м²;
- экран для сбора пены, изготовленный из сетки (диаметр проволоки из стали низкой прочности 0,4-2,0 мм, размер стороны ячейки в свету 1,0-8,0 мм), длиной (2000 ± 50) мм, высотой (1000 ± 50) мм и шириной (2000 ± 50) мм;
- рукав напорный;
- емкость мерная для приготовления рабочего раствора пенообразователя вместимостью 100-110 дм³;
- манометр по [ГОСТ 2405](#) с верхним пределом измерений 1,00 МПа и ценой деления 0,02 МПа, установленный на стволе;
- секундомер с пределом измерений 60 мин и ценой деления 0,2 с;
- термометр по [ГОСТ 28498](#) с диапазоном измерений $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ и ценой деления $10\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- жидкость горючая - н-гептан по [ГОСТ 25828](#);
- вода в зависимости от рекомендаций производителя.


5.7.2 Подготовка к испытанию

Условия проведения испытания

Испытание проводят на открытом воздухе. Температура воздуха $10\text{--}22\text{ }^{\circ}\text{C}$, скорость ветра вблизи противня не более 2 м/с. Перед каждым определением осуществляют контроль температуры н-гептана и рабочего раствора пенообразователя, которая должна составлять $(17,5\pm2,5)\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Готовят 100 дм³ рабочего раствора испытуемого пенообразователя. Устанавливают противень на ровной поверхности земли внутри экрана для сбора пены. Заливают в противень (30 ± 1) дм³ воды и (55 ± 1) дм³ н-гептана. Располагают генератор на расстоянии $(7,5\pm2,5)$ м от противня на тележке такой высоты, чтобы ось пеногенератора была на $(0,65\pm0,05)$ м выше поверхности земли (см. рисунок 9). Проверяют работоспособность установки.

Рисунок 9 - Схема установки



1 - генератор пены высокой кратности на передвижной платформе; 2 - высокократная пена; 3 - противень с горючим; 4 - экран для сбора пены

Рисунок 9 - Схема установки

5.7.3 Проведение испытания

Горючее в противне зажигают. Время свободного горения составляет (60 ± 5) с. Включают насос. Генератор пены высокой кратности подводят к противню на расстояние $(1,0 \pm 0,1)$ м. Подачу пены из генератора осуществляют в течение (120 ± 2) с, даже если тушение наступило раньше.

Фиксируют время с момента начала подачи пены до момента прекращения горения.

Проводят три параллельных определения. При успешном тушении в первых двух определениях третье не проводят.

5.7.4 Обработка результатов

За результат испытания принимают среднеарифметическое результатов двух успешных параллельных определений времени тушения. Допустимое расхождение между результатами параллельных определений с доверительной вероятностью 0,95 должно быть не более 20% среднего значения. В случае получения отрицательного результата в двух определениях из трех результат испытания считают отрицательным.

5.8 Определение поверхностного и межфазного натяжения на границе с н-гептаном рабочего раствора пенообразователя или смачивателя

Измерение поверхностного натяжения рабочего раствора пенообразователя или смачивателя и межфазного натяжения на границе рабочего раствора с н-гептаном проводят методом "отрыва кольца" (метод Де-Нуи).

5.8.1 Применяемые приборы, посуда, реагенты и растворы:

- тензиометр - экспериментальный прибор для измерения поверхностного и межфазного натяжения жидкостей с погрешностью не более 0,1 мН/м (см. рисунок 10). Прибор должен в автоматическом режиме с помощью измерительного кольца определять значение поверхностного и межфазного натяжения по результатам не менее пяти определений. Прибор должен иметь защиту весовой системы от перегрузки, уровнемер для установки по горизонтали, защитный экран для предотвращения воздействия колебаний воздуха и датчик температуры образца. Горизонтальная платформа для удержания кюветы с образцом должна иметь возможность двигаться вверх и вниз для изменения вертикальной позиции образца;

- кольцо измерительное для тензиометра. Проволока кольца - круглая диаметром не менее 0,3 мм, нижняя часть кольца должна иметь одну плоскость без изгибов и шероховатостей. Кольцо должно быть сварено в непрерывный круг и удерживаться на двух параллельных плечах. Длина плечей измерительного кольца должна быть не менее 23 мм. Диаметр кольца не менее 19 мм. При размещении на приборе плоскость кольца должна быть параллельна плоскости поверхности рабочего раствора;


- кювета для водного раствора пенообразователя или смачивателя. Кювета представляет собой стеклянную емкость правильной цилиндрической формы диаметром не менее 64 мм;

- цилиндр мерный вместимостью 500 см³ по [ГОСТ 1770](#) для приготовления рабочего раствора пенообразователя или смачивателя;

- жидкость горючая - н-гептан по [ГОСТ 25828](#);

- вода в зависимости от рекомендаций производителя.

Рисунок 10 - Схема тензиометра для определения поверхностного натяжения рабочих растворов



1 - измерительное кольцо; 2 - плечо измерительного кольца; 3 - горизонтальная платформа тензиометра; 4 - рукоятка подъемного механизма столика; 5 - панель управления тензиометра; 6 - кювета с рабочим раствором; 7 - весовая система; 8 - защитный экран

Рисунок 10 - Схема тензиометра для определения поверхностного натяжения рабочих растворов

5.8.2 Подготовка к испытанию

Кювета и кольцо должны быть очищены, промыты дистиллированной водой и высушены. Кольцо дополнительно обжигают на газовой горелке в течение 5 с и вывешивают на крючке весовой системы тензиометра.

Тензиометр должен быть помещен на стабильную основу, свободную от вибраций.

Готовят растворы пенообразователей или смачивателей рабочей концентрацией. Температура растворов и н-гептана должна составлять $(20,0 \pm 0,2)$ °С. Проводят настройку прибора.

На панели управления тензиометра устанавливают:

- метод определения - кольцо;
- данные о плотности раствора пенообразователя или смачивателя;
- значения скорости опускания платформы тензиометра 0,15-0,30 мм/с.

5.8.3 Проведение испытания

Условия проведения испытания: температура воздуха $(20,0 \pm 0,2)$ °С, давление 84-106,7 кПа, относительная влажность воздуха 40% - 80%.

Приготовленный рабочий раствор наливают в кювету. Высота столба жидкости в кювете должна составлять 15-20 мм. Кювету с рабочим раствором устанавливают на платформу тензиометра. Проверяют температуру раствора.

Рукояткой подъемного механизма или автоматически платформу тензиометра поднимают таким образом, чтобы измерительное кольцо погрузилось в раствор и находилось на 1 мм ниже поверхности раствора.

На панели управления тензиометра обнуляют весовую систему, а затем осуществляют запуск начала измерения поверхностного натяжения.

Измерения заканчиваются автоматически. На панели управления тензиометром определяется среднее значение поверхностного натяжения, рассчитанное по результатам не менее пяти параллельных измерений.

После проведения измерений поверхностного натяжения платформу тензиометра опускают, в кювету поверх рабочего раствора заливают н-гептан для определения межфазного натяжения. Высота столба раствора и н-гептана в кювете должна составлять 30-40 мм.

Рукояткой подъемного механизма или автоматически платформу тензиометра поднимают таким образом, чтобы измерительное кольцо погрузилось сначала в н-гептан, а затем в рабочий раствор и находилось на 1 мм ниже поверхности раствора.

На панели управления тензиометра указывают данные о разности плотностей раствора пенообразователя и н-гептана.

На панели управления тензиометра обнуляют весовую систему, а затем осуществляют запуск начала измерения межфазного натяжения.

Измерения заканчиваются автоматически. На панели управления тензиометром определяется среднее значение межфазного натяжения, рассчитанное по результатам не менее пяти параллельных измерений.

5.9 Определение показателя смачивающей способности

Сущность метода заключается в определении времени смачивания образца из хлопковой ткани раствором смачивателя или пенообразователя, используемого в качестве смачивателя. Измеряют время с момента полного погружения в испытуемый раствор образца до момента, когда образец начнет тонуть.

5.9.1 Применяемая аппаратура, материалы, растворы и посуда:

- образцы круглой формы из неотбеленной хлопковой ткани диаметром (30 ± 1) мм, выдержаные при относительной влажности воздуха 65% в течение 3 сут. Поверхностная плотность ткани 494 г/м^2 , количество нитей на 1 см длины ткани должно составлять 11 шт.;
- приспособление зажимное для погружения образца из хлопковой ткани в рабочий раствор (см. рисунок 11). Для изготовления приспособления используют нержавеющую металлическую проволоку диаметром 2 мм;
- стакан стеклянный цилиндрической формы, диаметром 95 мм и вместимостью 1000 см^3 ;
- цилиндр меры по [ГОСТ 1770](#) для приготовления растворов смачивателя объемом 2000 см^3 с ценой деления 20 см^3 в количестве 5 шт.;
- секундомер с пределом измерений 60 мин и ценой деления 0,2 с;
- вода питьевая или дистиллированная.

Рисунок 11 - Схема зажимного приспособления для погружения образца из хлопковой ткани в рабочий раствор




Рисунок 11 - Схема зажимного приспособления для погружения образца из хлопковой ткани в рабочий раствор

5.9.2 Подготовка к испытанию

В зависимости от значения установленной рабочей объемной концентрации смачивателя в растворе определяют диапазон для пяти концентраций. Объемную долю смачивателя C_n , %, вычисляют по формуле

$$C_n = \left(\frac{C_{\text{раб}}}{4} \right) 2^{n-1}, \quad (3)$$

где $C_{\text{раб}}$ - рабочая объемная концентрация смачивателя, %;

n - номер определения в исследуемом диапазоне 1-5.

Мерные цилиндры нумеруют от 1 до 5.

Зажим, стакан и мерные цилиндры тщательно промывают, обезжираивают смесью ацетона и этилового спирта в равном соотношении, ополаскивают дистиллированной водой и протирают фильтровальной бумагой.

Готовят пять водных растворов с установленными концентрациями смачивателя. В пятом цилиндре готовят раствор с наибольшей концентрацией смачивателя в количестве 2000 см³. В четвертый цилиндр заливают 1000 см³ воды и 1000 см³ раствора из пятого цилиндра. В третий цилиндр заливают 1000 см³ воды и 1000 см³ раствора из четвертого цилиндра. Таким образом, продолжают разбавление до минимальной концентрации, при этом концентрация смачивателя в каждом последующем цилиндре снижается вдвое. Количество приготовленного раствора составит 2000 см³ в первом цилиндре и по 1000 см³ - в цилиндрах со второго по пятый. Температура воды при приготовлении растворов должна составлять (28±2) °С. После приготовления растворы охлаждают.


5.9.3 Проведение испытания

Условия проведения испытания: температура воздуха $(20,0 \pm 0,2)$ °С, давление 84-106,7 кПа, относительная влажность воздуха 60% - 70%.


Испытания начинают с наименьшей концентрации смачивателя.

В стакан наливают 700 см³ раствора. Температура раствора должна составлять (20 ± 1) °С. Пену с поверхности раствора убирают фильтровальной бумагой. Образец из хлопчатобумажной ткани помещают в зажимы приспособления и вертикально полностью погружают в раствор. Опорные ручки устанавливают на край стакана, зажимы приспособления раскрывают (см. рисунок 12). Во время проведения эксперимента каждые 10 с зажимы приспособления сжимают и раскрывают для установления вертикального положения образца, деформирующегося в растворе.


Рисунок 12 - Определение смачивающей способности при использовании дистиллированной и питьевой воды



а - общий вид зажимного приспособления



б - образец, помещенный в зажимы приспособления



в - образец, погруженный в рабочий раствор

Рисунок 12 - Определение смачивающей способности при использовании дистиллированной и питьевой воды

Измеряют время с момента погружения образца в рабочий раствор до момента, когда образец начинает свободно тонуть. Измеренное время является показателем смачивающей способности.

5.9.4 Обработка результатов

За результат испытания принимают среднеарифметическое двух параллельных определений показателя смачивающей способности для одной концентрации. Допустимое расхождение между результатами параллельных определений с доверительной вероятностью 0,95 должно быть не более 20% среднего значения.

Строят логарифмическую зависимость показателя смачивающей способности от объемной концентрации смачивателя в растворе (см. рисунок 13). Графическим способом определяют минимальную объемную концентрацию смачивателя в рабочем растворе, при которой значение показателя смачивающей способности составляет 45 с.

Рисунок 13 - Определение показателя смачивающей способности смачивателя с рабочей объемной концентрацией 1%




Рисунок 13 - Определение показателя смачивающей способности смачивателя с рабочей объемной концентрацией 1%

Результатом испытаний является определение соответствия рабочей объемной концентрации смачивателя и определение значения показателя смачивающей способности. Рабочая объемная концентрация смачивателя в растворе должна быть не менее концентрации, при которой значение показателя смачивающей способности составляет 45 с.


5.10 Определение показателя смачивающей способности растворов пенообразователей и смачивателей при использовании морской и жесткой воды

Сущность метода заключается в определении времени смачивания фильтра из хлопковой ткани раствором смачивателя. Измеряют время с момента налива испытуемого раствора в полый цилиндр устройства для определения показателя смачивающей способности до момента появления первой капли.

5.10.1 Применяемое оборудование, материалы, средства измерений, посуда и реагенты:

- фильтры из неотбеленной хлопковой ткани, вырезанные в виде круга диаметром (30 ± 1) мм, выдержаные при относительной влажности воздуха 65% в течение 3 сут. Поверхностная плотность ткани 494 г/м^2 , количество нитей на 1 см длины ткани составляет 11 шт.;
- цилиндры мерные по [ГОСТ 1770](#) для приготовления растворов смачивателя вместимостью 100 см^3 в количестве 5 шт.;
- мензурка вместимостью 50 см^3 по [ГОСТ 1770](#);
- устройство для определения показателя смачивающей способности со штативом для крепления устройства (см. рисунок 14). Устройство состоит из металлического полого цилиндра и металлического стока. Внутренний диаметр полого цилиндра должен составлять (25 ± 1) мм. Между полым цилиндром и стоком установлен фильтр из хлопковой ткани. Полый цилиндр и сток крепят друг к другу винтами;
 - чашка стеклянная для сбора капель со стока;
 - секундомер с пределом измерений 60 мин и ценой деления 0,2 с;
 - вода морская или жесткая.

Рисунок 14 - Устройство для определения показателя смачивающей способности



1 - полый цилиндр; 2 - винт; 3 - пластинка из хлопковой ткани; 4 - сток; 5 - чашка; 6 - штатив

Рисунок 14 - Устройство для определения показателя смачивающей способности

5.10.2 Подготовка к испытанию

Между полым цилиндром и стоком устройства устанавливают фильтр из хлопковой ткани. Полый цилиндр и сток крепят друг к другу винтами. Устройство для определения показателя смачивающей способности устанавливают на штатив. Под стоком устройства помещают чашку.

В зависимости от значения установленной рабочей объемной концентрации смачивателя в растворе определяют диапазон для пяти концентраций. Значения объемных концентраций смачивателя в исследуемом диапазоне рассчитывают по формуле (3).

Мерные цилиндры нумеруют от 1 до 5. Готовят пять водных растворов с установленными концентрациями смачивателя. В пятом цилиндре готовят раствор с наибольшей концентрацией смачивателя в количестве 100 см^3 . В четвертый цилиндр заливают 50 см^3 воды и 50 см^3 раствора из пятого цилиндра. В третий цилиндр заливают 50 см^3 воды и 50 см^3 раствора из четвертого цилиндра. Таким образом, продолжают разбавление до минимальной концентрации, при этом концентрация смачивателя в каждом последующем цилиндре снижается вдвое. Количество приготовленного раствора составит 100 см^3 в первом цилиндре и по 50 см^3 - в цилиндрах со второго по пятый.

Температура воды при приготовлении растворов должна составлять $(28\pm2) \text{ }^\circ\text{C}$.

5.10.3 Проведение испытания

Условия проведения испытания: температура воздуха $(20\pm1) \text{ }^\circ\text{C}$, давление $84-106,7 \text{ кПа}$, относительная влажность воздуха $60\% - 70\%$.

Испытание начинают с наименьшей концентрации смачивателя. В мензурку наливают 10 см^3 рабочего раствора. Температура раствора должна составлять $(20\pm1) \text{ }^\circ\text{C}$. Раствор из мензурки выливают в полый цилиндр устройства. Раствор смачивает фильтр и проходит через него в сток. Время с момента налива раствора в полый цилиндр до момента появления первой капли является показателем смачивающей способности.

5.10.4 Обработка результатов

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений показателя смачивающей способности для одной концентрации. Допустимое расхождение между результатами повторных испытаний с доверительной вероятностью 0,95 должно быть не более 20% среднего значения.

Строят логарифмическую зависимость показателя смачивающей способности от концентрации смачивателя в растворе (см. рисунок 15). Графическим способом определяют минимальную концентрацию смачивателя, при которой показатель смачивающей способности составляет значение, указанное в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь или смачиватель.

Рисунок 15 - Определение показателя смачивающей способности смачивателя с рабочей объемной концентрацией 1%




Рисунок 15 - Определение показателя смачивающей способности смачивателя с рабочей объемной концентрацией 1%

Рабочая объемная концентрация смачивателя в растворе должна быть не менее концентрации, при которой показатель смачивающей способности составляет значение, указанное в нормативном или техническом документе на конкретный пенообразователь или смачиватель.

Приложение А (обязательное). Модель жесткой воды

Приложение А (обязательное)

Для создания модели жесткой воды используют компоненты, представленные в таблице А.1.

Таблица А.1 - Модель жесткой воды

Наименование компонента	Химическая формула компонента	Массовая доля, %
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709	H_2O	99,8794

Магний хлористый 6-водный, ч. по ГОСТ 4209	$MgCl_2 \cdot 6H_2O$	0,0381
Кальций хлорид 2-водный по [1]	$CaCl_2 \cdot 2H_2O$	0,0825

Приложение Б (обязательное). Модель морской воды

Приложение Б (обязательное)

Для создания модели морской воды используют компоненты, представленные в таблице Б.1

Таблица Б.1 - Модель морской воды

Наименование компонента	Химическая формула компонента	Массовая доля, %
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709	H_2O	95,84
Магний хлористый 6-водный, ч. по ГОСТ 4209	$MgCl_2 \cdot 6H_2O$	1,1
Натрий сернокислый безводный, ч. по ГОСТ 4166	Na_2SO_4	0,40
Натрий хлористый, ч. по ГОСТ 4233	$NaCl$	2,50
Кальций хлорид 2-водный по [1]	$CaCl_2 \cdot 2H_2O$	0,16

Библиография

[1] ТУ 6-09-5077-87* Кальций хлорид 2-водный

* ТУ являются авторской разработкой. За дополнительной информацией обратитесь по [ссылке](#).
- Примечание изготовителя базы данных.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2012